



P.nr.	Beskrivelse standard yttervegger	STANDARD verdier, mål/dimensjon
01	Standard vegg høyde (Brutto)	2475 mm
02	Høyde døråpninger fra UK vegg	2125 mm
03	Klaringsmål dør- og vindusåpninger	+ / 10 mm
04	Styresvill leveres og monteres av kunde * (1 stk.)	36x148 mm
05	Bunnsvill (1 stk.)	36x148 mm
06	Toppsvill 1 (1 stk.)	48x148 mm
07	Toppsvill 2 (1 stk.)	36x148 mm
08	Stenderverk (1 stk.)	36x148 mm
09	Dragere over dør og vindu ** (2 stk.)	48x198 mm
10	Losholt over dør og vindu (1 stk.)	36x148 mm
11	Losholt under vindu (1 stk.)	36x148 mm
12	Asfalt vindtett plater	Ja
13	Vindsperre og tape	Ja
14	Sløyfelekter ifm. stående kledning	30x48 mm
15	Lekter for stående kledning	36x48 mm
16	Stående kledning (Kombi. kl. m/fals) ***	19x148 mm
17	Lekter for liggende kledning	30x48 mm
18	Liggende kledning dobbel fals gml. type ***	19x148 mm
19	Museband	Ja
20	Vindu	Iht. tegning
21	Balkongdører	Iht. tegning
22	Dør- og vinduslister	16x98 mm
23	Vannbord over dør og vindu	28x63 mm
24	Beslag over dør og vindu	Hvit
25	Beslag under vindu	Hvit
26	Hjørnebord	19x148 mm
27	Cementbasert fasadeplater ***	Iht. tegning
28	Snølast på mark:	4000 N/m <sup>2</sup>
29	Høyde over havet:	18 m.o.h.
30	Klimaklasse:	1
31	Pålitelighetsklasse:	1
32	Vindlast (trykk):	1050 N/m <sup>2</sup>

\* Leveres og monteres av kunde/kjøper

\*\* Kan variere med bredde på dør/vindu

\*\*\* Av praktiske grunner må disse produktene monteres av kunde/kjøper på byggeplass

#### Veggstendere i boligetasjer er kappet etter følgende forutsetninger:

Styresvill av 36 mm virke leveres og monteres av kunde

Bunnsvill av 36 mm virke og dobbel toppsvill av 36 + 48 mm virke (Totalt 84 mm)

Lekter i himling 48 mm og takplate 12 mm (totalt 60 mm)

Laminat/parkett 15 mm

Brutto romhøyde = 2475 mm minus 75 mm = Netto romhøyde 2400 mm

Bærevegger leveres iht. tegning og standard leveringsbeskrivelse, dimensjonert i forhold til nødvendig bæreevne. (se vedlagte leveransebeskrivelse)

Brann og lydvegger leveres iht. til tegning og standard leveringsbeskrivelse. (se vedlagte leveransebeskrivelse)

Dragere over dør og vindu iht. beregninger for nødvendig bæring

